

Komunikat z dnia 12.06.2025 roku

o jakości wody na pływalni OSR KURDWNÓW NOWY

30-611 Kraków, ul. M.B. Wysłouchów 34a,

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu OSR "Kurdwanów Nowy"

1. Niecka sportowa - obieg I
2. Niecka rekreacyjna - obieg II
3. Dwa jacuzzi - obieg III

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa	Niecka rekreacyjna	Jacuzzi 1	Jacuzzi 2
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

System cyrkulacji sportowy – obieg I	System cyrkulacji rekreacja – obieg II	System cyrkulacji jacuzzi – obieg III
Woda w niecce spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. W systemie cyrkulacji stwierdzono obecność Legionelli 150jtk/100ml. Badania kontrolne w dniu 12.06.2025r.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie : Woda na pływalni Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy” ul. Wysłouchów 34a, Kraków **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz.1230) z **nieprawidłowościami**

