

Komunikat z dnia 18.05.2026 roku

o jakości wody na pływalni OSR KURDWNÓW NOWY

30-611 Kraków, ul. M.B. Wystouchów 34a,

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu OSR "Kurdwanów Nowy"

1. Niecka sportowa - obieg I
2. Niecka rekreacyjna - obieg II
3. Dwa jacuzzi - obieg III

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa	Niecka rekreacyjna	Jacuzzi 1	Jacuzzi 2
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	<p>INCYDENT KAŁOWY w dniu 16.05.2026 r. – Wdrożono działania naprawcze:</p> <p>wyłączono pompy obiegowe, zanieczyszczenia stałe zostały niezwłocznie usunięte mechanicznie, przeprowadzono dezynfekcję szokową wody w niecce pływalni oraz cyrkulacji przy użyciu dwutlenku chloru do stężenia 5 mg/l (5 ppm),</p> <p>- wykonano trzykrotne płukanie filtrów,</p> <p>- zdezynfekowano kratki przelewowe oraz zbiornik wyrównawczy dwutlenkiem chloru,</p> <p>- przeprowadzono doraźnie dezynfekcję wody w niecce pływalni preparatem biobójczym Supra</p> <p>- uruchomiono odkurzacz wodny,</p> <p>po zakończeniu dezynfekcji oraz filtracji kontrolowano parametry wody mające wpływ na skuteczność dezynfekcji, w szczególności parametr pH, potencjał redox oraz stężenie chloru wolnego</p> <p>zlecono badania kontrolne na obecność Pseudomonas aeruginosa oraz Escherichia coli.</p>	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

System cyrkulacji – obieg I	System cyrkulacji – obieg II	System cyrkulacji – obieg III
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie : Woda na pływalni Ośrodka Sportowego i Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy” ul. Wystouchów 34a, Kraków **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz.1230) z **nieprawidłowościami**.

